

เรื่อง ขอรบรายละเอียดเพิ่มเติม จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.เทค

viroch.aonmee@sasin.edu <viroch.aonmee@sasin.edu>
To: panitarn fuwong <kttechnical@yahoo.com>
Cc: procurement@sasin.edu

Thu, Aug 4, 2022 at 2:54 PM

เรียน นายนิมิตร พุ่มมาลี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.เทค

ตามที่ท่านได้สอบถามเกี่ยวกับ งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารด้านความปลอดภัย อาคารศปฐสาธา
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตาม
ประกาศสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มานั้น สถาบันขอตอบคำถามดังนี้

1. ต้องติดตั้งได้รับไฟฟ้าสำหรับเสียบป้าย EXIT ด้วยหรือไม่ (BOQไม่มีปริมาณมาให้)

ตอบ ไม่จำเป็น แต่ต้องไม่ทำให้หมดประกันจากผู้ผลิต และการต่อสายต้องทำตามหลักวิศวกรรมและอยู่กล่องต่อสายโลหะที่
ต่อสายดิน

2. ตำแหน่งตู้โหลดเซ็นเตอร์ของเดิมอยู่ที่ไหน? (แบบไม่ระบุ)

ตอบ ตำแหน่งตู้ Loadcentre กระจายตามจุดและตามโซน การกระจายของตู้ Loadcentre ไม่ได้มีผลต่อราคาเนื่อง
จากการลักษณะการติดตั้งกระจายทั่วชั้นอยู่แล้ว

3. วงจร Power Supply ของป้าย Exit ใช้กี่วงจรต่อชั้น?

ตอบ อย่างน้อย 1 วงจรต่อชั้น

4. สามารถใช้ท่อร้อยสายชนิด Flexible ร้อยสายในส่วนที่ฝ้าเพดานไม่สามารถเปิดได้ ในการติดตั้งได้หรือไม่?

ตอบ การใช้ท่อ Flex ให้ยาวได้ไม่เกิน 1.5 เมตรต่อช่วง

5. บ็อกกัสายสามารถใช้บ็อกกัสายสำเร็จรูปชนิด Square Box หรือ Handy Box ได้หรือไม่? หรือต้องใช้บ็อกกัชนิด Fs.Box เท่านั้น? (รายการประกอบแบบระบุให้ใช้บ็อกกัแบบไม่มีรูน็อกจนเห็นช่องว่าง)

ตอบ ให้ยึดตามรายการประกอบแบบเป็นหลัก

6. ความสูงของอาคารมีความสูงต่อชั้นเท่าไร? และทุกชั้นสูงเท่ากันใช่หรือไม่

ตอบ ไม่มีการแสดงความสูงไว้เนื่องจากเป็นอาคารเก่าประกอบกับไม่มีการเดินวงจรข้ามชั้น การเดินสายไฟจากแผงไฟขึ้น
เพดานแต่ละชั้นก็มีเพียง 1-2 จุด จึงถือเป็นงานเหมารวม

7. ภายในอาคารมีฝ้าเพดานหรือไม่? ถ้ามี ทางเดินเป็นฝ้าฉาบเรียบภายในห้องเป็นฝ้า T-Bar ทุกชั้นใช่หรือไม่? ถ้าไม่ใช่เป็นอย่างไร?

ตอบ ภายในอาคารมีฝ้าเพดาน ชนิดฝ้าแตกต่างกันไป ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการเปิดฝ้าเพดานและซ่อมปิดกลับทั้งหมดให้

เรียบร้อยจนเป็นที่ยอมรับ

8. สามารถปฏิบัติงานได้ในเวลาปกติหรือต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลาพิเศษ ?

ตอบ การปฏิบัติงานจะต้องดำเนินการตาม ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงอาคารด้านความปลอดภัย อาคารศศปาสตรา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อ 8 เงื่อนไขเฉพาะงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นาย วิโรจน์ อันมี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

[Quoted text hidden]